

附件 5

编号：20□□-□□

# 电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称： 雅湖小学-220kV 溪岩 4397 线 65#-66#段迁改工程

建 设 单 位： 永康市社发建设有限公司（盖章）



二〇二五年十二月八日

项目名称	雅湖小学-220kV 溪岩 4397 线 65#-66#段迁改工程		
项目建设时间	2025 年 7 月~2025 年 9 月	建设地点	浙江省永康市芝英镇正在建设的雅湖小学西侧
项目建设内容	新建单回架空线路 1.272km，新建杆塔 4 基；拆除原单回架空线路 1.2km，拆除杆塔 2 基。线路运行名称为：“220kV 溪岩 4397 线”。		
环境影响评价报告审批单位及文号	金华市生态环境局 金环辐永（2025）2 号		
环境影响评价报告编制单位	中辐环境科技有限公司	竣工环保验收调查单位	中辐环境科技有限公司
设计单位	金华电力设计院有限公司	施工单位	金华送变电工程有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司金华供电公司		
工程变动情况	无重大变动		
环境保护手续履行情况	2024 年 7 月由中辐环境科技有限公司编制完成环评报告，金华市生态环境局于 2025 年 6 月 27 日对该工程环评报告进行了审批，批复文号为“金环辐永（2025）2 号”。		

<p>环境影响评价报告及其 批复要求落实情况</p>	<p>工程在设计、施工和调试期间采取了有效的污染防治和生态保护措施，执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响评价报告表及其批复要求。</p>
<p>竣工环保验收监测结果 及环保设施调试结果</p>	<p>工程各监测点位处电磁环境、声环境监测值达标，环保设施调试效果良好。</p>
<p>生态环境调查情况</p>	<p>工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复良好。</p>
<p>实际完成环境保护投资</p>	<p>30万</p>
<p>验收结论</p>	<p>工程建设内容与环评基本一致；环境保护手续齐全；落实了环境影响报告表及其批复文件提出的环境保护和污染防治措施；采取了相应的生态恢复措施；电磁环境、声环境监测结果达标。</p> <p>验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。</p>
<p>存在的问题 及处理意见</p>	<p>建设运行管理单位做好工程运行期监测及巡查，加强运行期环境安全管理、公众沟通和科普宣传工作。</p>
<p>资料目录</p>	<p>《雅湖小学-220kV溪岩4397线65#-66#段迁改工程竣工环境保护验收调查报告表》</p>

<p>技术专家签字:</p>	<p>李海峰、王明华 刘伟峰</p>		
<p>环境影响评价报告 编制单位代表签字:</p>	<p>吴燕明</p>	<p>竣工环保验收调查 单位代表签字:</p>	<p>杨</p>
<p>施工单位代表签字:</p>	<p>陈硕</p>	<p>设计单位代表签字:</p>	<p>陈峰</p>
<p>建设管理单位(部门) 代表签字:</p>	<p>李浩然</p>	<p>运行管理单位 代表签字:</p>	<p>柳浩</p>
<p>验收主持单位代表签字:</p>	<p>贾瑞也</p>		