

附件 5

编号：20□□-□□

电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称：温州乐清雁楠 110 千伏输变电工程

建 设 单 位：国网浙江省电力有限公司温州供电公司（盖章）



二〇二六年四月一日

项目名称	温州乐清雁楠 110 千伏输变电工程		
项目建设时间	2024 年 7 月~2025 年 12 月	建设地点	浙江省温州市 乐清市芙蓉 镇、清江镇内
项目建设内容	(1) 新建雁楠 110kV 变电站 1 座，本期主变规模 2×50MVA，采用主变户内布置方式。新建 2×4000+2×5000kvar 电容器#1-#4 共 4 组。本期 110kV 出线 2 回。 (2) 新建双回架空线路 2×2.055km，新建双回电缆线路 2×0.03km，改造单回架空线路 1×3.957km。线路运行名称为：英明 1583 线、洋远 1128 线。		
环境影响评价报告审批 单位及文号	温州市生态环境局 温环乐建〔2023〕98 号		
环境影响评价报告 编制单位	杭州旭辐检测技术 有限公司	竣工环保验 收调查单位	中辐环境科技有限公司
设计单位	温州电力设计 有限公司	施工单位	中国能源建设集团浙江 火电建设有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司温州供电公司		
工程变动情况	无重大变动		
环境保护手续履行情况	国网浙江省电力有限公司温州供电公司委托杭州旭辐检测技术有限公司编制完成了《温州乐清雁楠 110 千伏输变电工程环境影响报告表》，温州市生态环境局以《关于温州乐清雁楠 110 千伏输变电工程建设项目环境影响报告表审批意见的函》（温环乐建〔2023〕98 号）对本项目进行了批复。		

环境影响评价报告及其 批复要求落实情况	工程在设计、施工和调试期间采取了有效的污染防治和生态保护措施，执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响评价报告表及其批复要求。
竣工环保验收监测结果 及环保设施调试结果	工程各监测点位处电磁环境、声环境监测值达标，环保设施调试效果良好。
生态环境调查情况	工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复良好。
实际完成环境保护投资	178 万
验收结论	工程建设内容与环评基本一致；环境保护手续齐全；落实了环境影响报告表及其批复文件提出的环境保护和污染防治措施；采取了相应的生态恢复措施；电磁环境、声环境监测结果达标。 验收组建议本工程通过竣工环境保护验收。
存在的问题 及处理意见	建设运行管理单位做好工程运行期监测及巡查，加强运行期环境安全管理、公众沟通和科普宣传工作。

资料目录	《温州乐清雁楠 110 千伏输变电工程竣工环境保护验收调查表》		
技术专家签字:	张煜 傅兆丰 刘波涛		
环境影响评价报告编制 单位代表签字:	徐永峰	竣工环保验收调查 单位代表签字:	周浩鹏
施工单位代表签字:	张福和	设计单位代表签字:	张成海
建设管理单位(部门) 代表签字:	吴郑河	运行管理单位 代表签字:	肖部璇
验收主持单位 代表签字:	林伯录 吴郑河		